

ATITIKTIES DEKLARACIJA

2012 m. Sausio mėn. 03 d.

Nr. 8811 / 2012

Gamintojo įgaliotas atstovas: UAB „ROCKWOOL“, įmonės kodas 111659362, adresas A. Goštauto g. 40B, LT-01112 Vilnius, tel. (5) 2126024, faks. (5) 2124492, deklaruoja, kad mineralinės vatos kevalai techninei izoliacijai:

PIPE SECTION PIPO ALS (su armuota aliuminio folijos danga su dvipuse lipnia juosta)

pagaminti: gamykloje “Rockwool Hungary Kft.”:

Keczhelyi ut. 53, H-8300 Tapolca, Vengrija.

atitinka gaminio deklaruojamasias vertes:

Rodiklio pavadinimas	Žymėjimas	Vertė	Matavim o vienetas	Standartas
Nominalus tankis	ρ	~ 85	kg/m ³	LST EN 1602
Deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas 10° C temperatūroje	λ_{10}	0,037	W/(m·K)	LST EN 12667
Storio nuokrypis	-	± 2	mm	LST EN 823
Degumo klasifikacija	Euroklasė	A2-s1, d0	-	LST EN 13501-1
Maksimali naudojimo temperatūra:	akmens vatos pusėje	+ 200	°C	-
	aliuminio folijos pusėje	+ 80		

Ypatingos naudojimo sąlygos: kevalai skirti visų standartinių vamzdžių šilumos ir kondensato izoliacijai temperatūroje iki + 200°C.

Atitikties deklaravimo pagrindas:

1. Atitikties sertifikatas Nr. SPSC – 8811C, išduotas VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius.
2. Bandymų protokolas Nr. 098 SŠF/09, išduotas KTU Architektūros ir statybos instituto Statybinės šiluminės fizikos laboratorijos, Tunelio g. 60, LT-44405 Kaunas.
3. Degumo klasifikacijos ataskaitos Nr. 20-3.2010.24, išduota Gaisrinių tyrimų centro, Švitrigailos g. 18, LT-03223 Vilnius.

Deklaracijos galiojimas: Deklaracija galioja vienerius metus nuo išdavimo datos.

UAB „ROCKWOOL“
Techninis vadovas



Andrius Buska