

ATITIKTIES DEKLARACIJA

2012 m. Sausio mėn. 03 d.

Nr. 8568 / 2012

Gamintojo įgaliotas atstovas: UAB „ROCKWOOL“, įmonės kodas 111659362, adresas A. Goštauto g. 40B, LT-01112 Vilnius, tel. (5) 2126024, faks. (5) 2124492, deklaruoja, kad mineralinės vatos vertikaliai orientuoto plaušo dembliai techninei izoliacijai:

LAMELLA MAT w/ alu foil (Alu Lamella Mat) su aliuminio folijos dangą;

pagamintos: gamykloje “Rockwool Polska Sp. z. o. o.”:
Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, Lenkija.

atitinka gaminio deklaruojamąsias vertes:

Rodiklio pavadinimas		Žymėjimas	Vertė	Matavimo vienetas	Standartas
Nominalus tankis		ρ	~ 37	kg/m ³	LST EN 1602
Deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas	10 °C temperatūroje	$\lambda_{D,10}$	≤ 0,042	W/(m·K)	LST EN 12667
Storio nuokrypis		-	± 2	mm	LST EN 823
Degumo klasifikacija:		Euroklasė	A1	-	LST EN 13501-1
Maksimali naudojimo temperatūra:	akmens vatos pusėje	T	+ 250	°C	-
	aliuminio folijos pusėje		+ 80		

Ypatingos naudojimo sąlygos: dembliai skirti vamzdžių, rezervuarų, ventiliacijos kanalų, šilumos tinklų, ortakių šilumos izoliacijai, esant temperatūrai iki +250° C.

Atitikties deklaravimo pagrindas:

- Atitikties sertifikatas Nr. SPSC – 8568 B, išduotas VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius.
- Bandymų protokolas Nr. 1061, išduotas VGTU Termoizoliacijos instituto Termoizoliacinių medžiagų laboratorijos, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius.
- Degumo klasifikacijos ataskaita Nr. 57/06, išduota COBR Przemyslu Izolacji Budowlanej, notifikavimo Nr. 1486 (Katowice, Lenkija).
- Kokybės sistemos sertifikatas Nr. FM 60531, išduotas “British Standards Institution”, 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, Jungtinė Karalystė.

Deklaracijos galiojimas: Deklaracija galioja vienerius metus nuo išdavimo datos.

UAB „ROCKWOOL“
Techninis vadovas



Andrius Buska