

ATITIKTIES SERTIFIKATAS

Nr. SPSC-8811A

Išduotas	UAB "ROCKWOOL", A. Goštauto g. 40B, LT-01112 Vilnius, įmonės kodas 111659362
Šis sertifikatas liudija, kad	mineralinės vatos kevalai techninei izoliacijai
tipas	Pipe Section Pipo ALS (su armuota aliuminio folijos dangą su dvipuse lipnia juosta)
gaminami	"Rockwool Hungary Kft.", Keczhelyi ut. 53, H-8300 Tapolca, Vengrija
atitinka privalomųjų	rodiklių gamintojo deklaruojamas vertes (žr. 1 priedą)
Atitikties sertifikatas išduotas įvertinus	1. KTU Architektūros ir statybos instituto Statybinės šiluminės fizikos mokslo laboratorijos bandymų protokolą Nr.098 SŠF/09 (2009-12-29). 2. Gaisrinių tyrimų centro degumo bandymų skyriaus degumo klasifikavimo ataskaitą Nr.20-3.2010.24 (2010-02-22).

Šis atitikties sertifikatas suteikia teisę ženklinti nurodytą produkciją statybos produkcijos sertifikavimo ženklu PSZ-1.

Galioja iki 2010-09-08
Išdavimo data 2010-05-10 (2010-03-08)

Direktorius

Robertas Encius

Exempliorius Nr.1



1 PRIEDAS PRIE SERTIFIKATO Nr. SPSC-8811A

Išduoto 2010-05-10

Produktas

mineralinės vatos kevalai techninei izoliacijai

tipas

Pipe Section Pipo ALS (su armuota aliuminio folijos danga su dvipuse lipnia juosta)

Rodikliai ir jų vertės:

Rodiklio pavadinimas	Bandymo metodas	Matavimo vnt.	Deklaruojama vertė
Nominalus tankis	LST EN 1602	kg/m ³	85 ± 10
Deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas 10°C temperatūroje λ ₁₀	LST EN 12667	W/(m·K)	0,037
Storio nuokrypis	LST EN 823	mm	±2
Organinių medžiagų kiekis	LST EN 13820	%	≤ 2,7
Değumo klasė	LST EN ISO 1182 LST EN ISO 1716 LST EN 13823 LST EN 13501-1	klasė	A2-s1, d0

Direktorius



R. Encius