



Vertimas iš anglų kalbos

Išsiųsta el. paštu:

„Rockwool A/S“
Hovedgaden 501
DK-2640 Hedehusenas

2011-03-03
137-br-171
ASE

Luis Nørgaard

Lapas 1 iš 1
Priedai:

Dėl produkto „Alu Wired Mat 85“ sertifikavimo

Gerb. L. Nørgaard,

įmonė „Dancert“ teigiamai įvertino produktą – akmens vatos demblį „Alu Wired Mat 85“ – ir nustatė, kad jis atitinka EN 13162 standartą.

Įvertinta pagal įmonei „Dancert“ 2011 m. vasario 4 d. pateiktą informaciją ir dokumentus.

Į kitą patikslintą prie pažymėjimo pridedamą produktų sąrašą produktas „Alu Wired Mat 85“ bus įtrauktas taip:

Pažymėjimas Nr. 1073-CPD-137 ir 004-SDG-5-137:

Produkto pavadinimas	„Alu Wired Mat 85“
Storis	40-120
Šilumos laidumas	0,035
Priskirtas kodas	MW-EN13162-T2-WS A1
Atsparumo ugniai klasė	A1

Jei turėtumėte klausimų ar pastabų, nedvejodami kreipkitės.

Su pagarba

„Dancert“ vardu
(skenuotas parašas)

/Parašas/

Anders Elbek

Tiesioginis telefono numeris +45 7220 1146

/Įmonės rekvizitai danų kalba/